



腾冲市水务局安全生产、道路交通、消防安全、防震减灾工作督促检查记录表

检查对象	云南省水利水电工程有限公司向阳水库项目经理部
检查时间	2020年8月31日
检查人员 (签字)	尹朝国 赵芳 杨启洋 李东平 尹朝国
检查内容	1. 汛期安全教育及安全设施配置情况 2. 项目施工区域安全隐患
存在问题	1. 竖井平台边坡存在深层滑坡体 2. 导流隧洞进口边坡存在深层滑坡体 3. 大坝结合槽左岸边坡存在局部轻微坍塌
整改建议	1. 进一步加强隐患排查及时排除 不具备条件的及时进行封闭及警示。 2. 对竖井平台、导流隧洞进口、大坝结合槽左岸等边坡滑坡体要严格按照管理局、设计单位、监理单位、施工单位等研究制定处理方案进行处置 确保不发生地质灾害扩大。 3. 加强滑坡体周边及滑坡体移位监测 布设监测台帐 4. 加强汛期道路交通、消防、地质灾害安全教育。 整改建议第2、3条，请于2021年9月2日前完成整改 并将整改情况报告腾冲市水务局监管股及工程管理局。
被检查方在场人员 (签字)	李东平 杨启洋 黄以涛

向阳建管〔2021〕15号

签发人：虞绍初

## 腾冲市向阳水库工程建设管理局 关于向阳水库工程安全生产检查存在问题的 整改回复报告

腾冲市水务局：

2021年8月31日，腾冲市水务局对向阳水库项目进行了安全生产检查。针对检查提出的3项问题整改建议，结合《腾冲市水务局安全生产、道路交通、消防安全、防震减灾工作督促检查记录表》所述内容，我局及时组织参建各方落实整改工作，现已整改完善，并对整改结果进行了复查落实。整改结果汇报详见附件。

附件：1.腾冲市向阳水库工程安全生产整改回复单

2. 腾冲市水务局安全生产、道路交通、消防安全、  
防震减灾工作督促检查记录表

3. 整改情况回复材料



腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年9月9日

---

抄送：水务局监督股。

---

腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年9月9日印发

---

# 云南省水利工程建设安全生产 监督检查意见书

腾冲市向阳水工程建设项目部 :

经查,你单位存在如下问题:

1. 部份临时用电管理不规范。
2. 防汛物资支撑架不规范,不是由公母扣
3. 管理房建设模板支撑设备不规范并扣。
4. 工程现场防汛设施记录准备不充分。
5. 现场材料管理不规范,不是由设计扣。
6. 现场作业人员的安全教育培训和安全警示教育。

(此栏不够,可另附页)。

责令你单位对上述第 1 项问题立即整改;对第 1, 2, 3, 4, 5 项问题于 2021 年 5 月 10 日前整改完毕(具体检查情况见附表)。

安全生产监督检查人员(签名): 陈林 证号 YBS05749  
李红 证号 YBS05750  
柯凌云 柯显霞

被检查单位负责人(签名): 杨永平

2021 年 4 月 22 日

此件一式两份;一份由水行政主管部门备案,一份交被检查单位。

向阳建管〔2021〕7号

签发人：虞绍初

## 腾冲市向阳水库工程建设管理局 关于保山市水利水电工程质量监督站检查结果 整改情况汇报

腾冲市水务局：

2021年4月22日，保山市水利水电工程质量监督站对向阳水库工程进行监督检查，质量监督人员通过检查施工现场、查阅工程建设资料，给予《监督检查意见书》，并于5月12日印发《保山市水利水电工程质量监督站关于腾冲市向阳水库工程质量监督检查结果的通知》（保水质监〔2021〕27号）。针对本次检查结果及发现问题，我局高度重视，组织各参建单位对检查提出问题及施工缺陷部位进行复查，召开整改会议，通过认真复

查整改工作，现已整改完善，并将整改结果汇报如下：

（一）增设施工现场安全警示牌，高边坡及人行地段增设安全护栏及防护网；

（二）向项目区周边居民群众发放安全告知书；

（三）完善防汛防洪物资储备，增加麻袋、安全帽、雨靴、锄头、铲子、抽水机、救生衣等；完善排水设施、边坡支护处理；

（四）规范施工现场材料堆放，垃圾清运；

（五）对电路进行安全排查检查，督促施工项目区规范用电；

（六）对隧洞钢支撑缺陷部位进行拆除，填实安装加固规范处理；

（七）增加管理房模板支架立柱、扫地杆和剪刀撑，增加强度；

（八）加强施工单位安全教育培训。

在今后的施工建设过程中，我局将严格按照水利施工规范进行管理，抓好安全生产工作，提升安全管理水平，确保项目顺利开展。

附件：整改结果图片

腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年5月18日

---

抄送：保山市水利水电工程质量监督站。

腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年5月18日

---

# 保山市水务局水利工程建设 安全生产监督检查意见书

腾冲市向阳区水利工程建设管理局

经查，你单位存在如下问题：

- 项目负责人：1. 未开展安全生产专项整治三年行动（严重） 2. 未签订2021年安全生产责任书（严重）  
3. 未制订2021年度安全生产目标（严重）， 4. 未召开2021年度安全生产例会（一般）
- 监理单位：5. 未建立安全生产管理机构（一般） 6. 未对重大危险源防控措施进行动态更新
- 设计单位：7. 安全生产台账资料不全（一般） 8. 未提供工程重要部位和关键环节防控措施建议（一般）

施工单位：9. 未进行危险源辨识和评价（随调）（严重）

10. 未制订2021年安全费用使用计划和教育培训计划（一般）

施工现场：11. 施工用电不规范（一般）

12. 随调（无压力）钢支撑架设不满足设计要求（一般）

13. 随调（无压力）未采取通风措施（严重）

14. 随调（无压力）竖井口未采取防护措施（严重）

（此栏不够，可另附页）。

以上存在的问题，根据《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法》判定1、3、5、6、9、14项问题属严重问题，4、7、8、10、11项问题属较重问题，\_\_\_\_\_项问题属一般问题。责令你单位对上述第 √ × √ 项问题立即整改；对第1-14项问题于2021年5月25日前整改完毕，并在整改完成后2日内上报市、县两级水务局。

安全生产监督检查组（签名）：

李松青 李松青 张正周

被检查单位负责人（签名）：

李松青

2021年5月12日

此件一式两份；一份由水行政主管部门备案，一份交被检查单位。

向阳建管〔2021〕12号

签发人：虞绍初

## 腾冲市向阳水库工程建设管理局 关于向阳水库工程安全生产监督检查存在问题的 整改报告

腾冲市水务局：

2021年5月12日，保山市水务局对向阳水库项目进行了安全生产监督检查，通过施工现场检查及项目资料查验，检查组提出14点安全生产监督检查意见。我局高度重视，组织各参建单位召开整改会议，对检查提出的问题及时整改，通过认真复查整改工作，现已整改完善，整改结果汇报详见附件。

此次检查发现了向阳水库安全生产方面的诸多问题，反映了工程在安全生产方面的不足，向阳水库工程各参建方将以问题为

导向，不断提高安全生产管理水平，确保向阳水库安全建设。

附件：1.项目法人整改回复

2.监理单位整改回复

3.设计单位整改回复

4.施工单位整改回复



腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年5月25日

---

抄送：保山市水务局。

---

腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年5月25日印发

---



# 腾冲市水务局安全生产检查记录表

检查对象	腾冲市团阳水库
检查时间	2021年6月22日
检查人员 (签字)	尹妮国 张正晨 段志峰
检查内容	1. 6月12日安全生产检查整改落实情况;
	2. 隧洞、大坝灌浆施工现场检查。
存在问题	1. 隧洞出入口值守人员 <sup>隧洞</sup> 不 <del>到位</del> 缺失, 进出记录不规范;
	2. <del>隧洞出入口</del> 大坝灌浆施工用水排放不归股引流排放不合理。
整改建议	1. 进一步强化安全生产工作, 确保七一前后安全无事故;
	2. 加强隧洞出入口人员值守, 规范进出记录;
	3. 大坝灌浆区合理布置施工用水引流沉淀。
	第二项应于6月29日前整改完毕, 整改情况报水务局监督股。
被检查方在场人员 (签字)	杨永华 李平 黄晴 石朝国

# 腾冲市向阳水库工程建设管理局文件

向阳建管〔2021〕14号

签发人：虞绍初

## 腾冲市向阳水库工程建设管理局 关于向阳水库工程安全生产检查存在问题的 整改回复报告

腾冲市水务局：

2021年6月22日，腾冲市水务局对向阳水库工程项目进行了安全生产检查。通过检查提出工程建设存在的2个问题，针对《腾冲市水务局安全生产检查记录表》所提出问题及整改建议，建管局高度重视，组织各参建单位召开整改会议，通过认真组织施工整改工作，现已整改完善，并将整改情况汇报如下（见附件1）。

附件：1.整改情况回复材料

2.腾冲市水务局安全生产检查记录表

腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年7月1日

---

抄送：水务局监督股。

---

腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年7月1日印发

---

编号: \_\_\_\_\_

# 保山市水务局水利工程建设 安全生产监督检查意见书

腾冲市白阳水库建设项目 \_\_\_\_\_ :

经查, 你单位存在如下问题:

- 施工现场: 1. 隧洞口水泥防护不到位, 有结块现象, 无拌合比标示。(较重)
2. 大坝坝基左岸有浮土, 清理不到位。(较重)
- 资料台账: 施工单位: 3. 安全生产领导小组 ~~会议记录~~ 未以文件形式印发。(一般)
4. 安全生产总体目标和年度目标未以文件形式印发。(一般)
- 设计单位: 5. 未制定安全生产责任制度、安全生产检查制度。(较重)
6. 制度未以文件形式印发。(较重)
7. 文件审签责任人签字不满足要求。(一般)

(此栏不够, 可另附页)。

以上存在的问题, 根据《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法》判定 0 项问题属严重问题, 4 项问题属较重问题, 3 项问题属一般问题。责令你单位对上述第 9 项问题立即整改; 对第 9 项问题于 2021 年 11 月 15 日前整改完毕, 并在整改完成后 2 日内上报市、县两级水务局。

安全生产监督检查组 (签名):

陈文叶 李春雄 李勇  
张正周

被检查单位负责人 (签名):

李绍波

2021 年 11 月 15 日

此件一式两份; 一份由水行政主管部门备案, 一份交被检查单位。

# 腾冲市向阳水库工程建设管理局文件

向阳建管〔2021〕16号

签发人：虞绍初

## 腾冲市向阳水库工程建设管理局 关于向阳水库工程安全生产监督检查存在问题的 整改报告

腾冲市水务局：

2021年11月5日，保山市水务局对向阳水库项目进行了安全生产监督检查，检查组对施工现场及各参建单位项目资料进行检查，下发了《保山市水务局水利工程建设安全生产监督检查意见书》，提出7点安全生产监督检查意见，对此我局高度重视，组织各参建单位进行整改工作，现已整改完善，整改结果汇报详见附件。

附件：1.保山市水务局水利工程建设安全生产监督检查意见

书

2.施工单位整改回复

3.设计单位整改回复

腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年11月12日

---

抄送：保山市水务局。

---

腾冲市向阳水库工程建设管理局

2021年11月12日印发

---

# 云南省水利水电建设管理与质量安全中心 水利工程安全生产监督检查结果通知书

云水安管(2023)5号

腾冲勐卯水库工程建设管理局:

2023年3月25日,云南省水利水电建设管理与质量安全中心对腾冲勐卯水库工程进行安全生产监督检查,存在主要问题及整改意见通知如下:

## 一、存在主要问题

### (一)建设单位:

1. 未设置专门的安全生产管理机构,未检查各参建单位的安全生产管理制度
2. 制订的安全生产管理目标计划不全面,建立的安全生产责任制度不全面,未检查合同单位安全生产责任制,签订的安全生产目标责任书没有针对性
3. 未审查施工单位安全生产许可证,未核查"三类人员"安全生产考核合格证,未检查安全生产费用使用情况
4. 未编制专项(重大危险源)预案,未督促相关单位制定预案
5. 爆破工程未备案,未提供危险性较大的单项工程清单和安全生产管理措施
6. 未成立项目防汛指挥机构

### (二)设计单位

1. 制订的安全生产管理目标计划不全面
2. 建立的安全生产责任制不全面

### (三)监理单位

1. 制订的安全生产管理目标计划没有针对性
2. 建立的安全生产责任制不全面
3. 未编制危险性较大的单项工程监理规划,实施细则

### (四)施工单位:

1. 专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证早已过期;
2. 制订的安全生产管理目标计划没有针对性,无管理目标值;

3. 安全生产责任制不健全, 以文件形式印信、上报; 对责任制的落实情况进行检查、考核;

4. 2023年签订的安全生产责任书没有层层分解;

5. 没有按编制的年度培训计划开展培训;

6. 项目负责人没有组织召开安全生产周例会;

7. 未建立隐患排查治理信息台账;

8. 没有针对重大危险源防控措施并登记建档;

9. 签订的安全生产措施费没有针对性, 未建立使用台账;

10. 对接驻地、项目技术人员组织安全技术交底;

11. 安全生产档案管理较差。

(五) 施工项

1. 下次边坡支护不及时;

2. 防护栏缺失;

3. 库区内部分生产设施未及时搬迁。

二、整改意见 针对以上存在的问题, 请建设单位组织相关单位进行认真整改, 并将结果于2023年4月10日前上报省水利厅建安中心。

监督员: 符浩忠 李浩松, 杜萍、张正周

建设单位及负责人: 符永平

联系电话: 15025037118

向阳建管发〔2023〕9号

签发人：虞绍初

## 腾冲市向阳水库工程建设管理局 关于向阳水库工程安全生产监督检查 存在问题的整改报告

腾冲市水务局：

2023年3月25日，云南省水利水电建设管理与质量安全中心检查组对向阳水库工程安全生产开展监督检查，检查组在检查后共发现问题25个，并下发《云南省水利水电建设管理与质量安全中心水利工程安全生产监督检查结果通知书》（云水管〔2023〕5号）。对此，我局高度重视，要求参建各方认真梳理检查组发现的问题，制定切实可行的整改措施，现将整改情况报告如下：

附件1：腾冲市向阳水库工程建设管理局回复单

附件 2：施工单位回复单

附件 3：监理单位回复单

附件 4：设计单位回复单

此次检查及时发现向阳水库安全生产存在的问题，及时扭转安全管理中存在的不足，为后续工程安全管控提了醒，我局将以此为契机提升安全管理水平，并在后续工作中强化安全生产监督管理。

腾冲市向阳水库工程建设管理局

2023 年 4 月 10 日